

1. 以(A)或(B)方案為選項, 由用戶自行裝設套管及**傳訊器**箱體, 裝置位置應避免淹水, 由本處負責傳訊器安裝及傳輸線設定(表箱規格請參照其他圖說)。
2. 用戶須設置傳輸線套管(直徑不得小於25mm), 且須預留穿繩, **彎角不得影響穿繩配線**, 以利本處配置傳輸線。傳輸線最長不可超過50公尺。
3. **傳訊器**箱體須為不銹鋼盒(開門不得以全金屬製作), 規格不得小於高40cm、寬40cm、深20cm, **並於傳訊器箱體正面以不脫落紅色油漆加註「訊號傳輸設備不得遷移遮蔽」**, 裝設位置須適當保護且不得妨礙通行(外掛或嵌入皆可)。
4. 新建物表位採用地上市表位時, 優先採用表位架方式設置, 圖說請參照圖13及圖14。
5. 本處得視案場環境情況採有線或無線傳輸設定。

