





單位：mm




表箱框架尺寸圖



A-A斷面圖



B-B斷面圖



大型表箱平面圖 (單位：mm)

混凝土場鑄式大型表箱尺寸 (單位：mm)

項目 型式	口徑	表箱蓋 版數	表箱內深 D	管孔中心至 管底深度 H	表箱內長 L	表箱內寬 W	框架內長 SL	框架內寬 SW	備註
A型	50	4塊	600	200	1740	710	1810	780	如裝設持壓閥等 其他設備應自行 預留適當空間
B型	75~150	5塊	600	250	2190		2260		
C型	200~300	5塊	800	350	2190		2260		

說明：1、表箱體一律由用戶或申請人以場鑄鋼筋混凝土施作並預留套管及排水設施。

2、表箱框架及蓋板原則由用戶或申請人向本處購買後自行安裝，若由用戶或申請人自行製作安裝時應先經本處核可，安裝後應與周圍地面高度一致，蓋板表面應有止滑處理。

3、上表大型表箱尺寸，係針對4~5片蓋板計算，設計長度超過6片蓋板以上者，表箱尺寸（長度）由申請人自行依本處所提供之表箱框、表箱蓋（770mm×450mm×15mm）長、寬、厚度設計。